

**Долгосрочные параметры регулирования ПАО "Кубаньэнерго"
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки на 2018-2022 гг.
(утверждены приказом РЭК-ДЦТ КК от 27.12.2017 №62/2017-э)**

Наименование сетевой организации	Год	Базовый уровень подконтрольных расходов	Индекс эффективности подконтрольных расходов	Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов	Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям	Уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг)		
		млн. руб.	%		%	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (P _{tsaidi})	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P _{saifi})	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (П _{тпр})
ПАО "Кубаньэнерго"	2018	7 458,825	1,0%	0,75	10,50	4,5832	1,0570	1,009
	2019	х	1,5%	0,75	х	4,5145	1,0411	1
	2020	х	2,0%	0,75	х	4,4467	1,0255	1
	2021	х	2,5%	0,75	х	4,3800	1,0101	1
	2022	х	3,0%	0,75	х	4,3143	0,9950	1